МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 307-319, факс: (4152) 307-320
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 63/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 63 от «28» апреля 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период: «11» мая 2017 г.с «11» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин., «19» мая 2017 г. с «10» час. «00» мин. до «11» час. «00» мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинградская, 102

проверку проводил(и):
Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю капитан внутренней службы Емелюшкин Алексей Евгеньевич

совместно с: и.о. директора Пляскиной Ириной Валентиновной, инженером ГО ЧС Поряковым Дмитрием Николаевичем (лицо назначенное ответственным за обеспечение ПБ приказом № 47/1 - П от 22.02.2017 года)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
п.1. 63/1/1	На ~~пятом~~ этаже здания 2-ой степени огнестойкости дверь архива, а также узел крепления конструкции двери выполнить с пределом огнестойкости не менее установленных требова-	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.03.2018	

	ний - EI 30.	пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2, МДС 21-01.98 Раздел III п. 4.1		
п. 2 63/1/1	Лицу, назначенному ответственным за пожарную безопасность пройти обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний, требований нормативно-правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. (квалификационное удостоверение № 176/д от 28.03.2014 года действительно до 28.03.2017 года)	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства в РФ от 25 апреля 2012 года № 390) «О противопожарном режиме», п. 31, п. 34 Приказа МЧС России от 12.12. 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности»; (с изменениями от 22 июня 2010 года)	01.03.2018	
п.3. 63/1/1	Дымовые пожарные извещатели смонтировать на расстоянии не менее 0,5 м от светильников с напряжением 220В	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.03.2018	
п.4. 63/1/1	Помещения столовой и серверной оборудовать пожарными извещателями в отсеках потолка шириной более 0,75 м, ограниченных строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.03.2018	

		автоматические. Нормы и правила проектирования»		
п.5. 63/1/1	Привести в соответствие расстояние от пола до ручных пожарных извещателей в коридоре 4 этажа здания (на высоте не более 1,5 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.03.2018	
п.6. 63/1/1	Установить световые оповещатели «Выход» в помещении столовой.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.13.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	. 01.03.2018	
п.7. 63/1/1	Здание ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	. 01.03.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-

ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

_____
(подпись)
«19» мая 2017 г.
М.П.*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
государственный инспектор по г. Петропавловску-Камчатскому по пожарному надзору № 29

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Прокопьева Светлана Анатольевна

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора _____ / Ирина Валентиновна Блескина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » мая 2017 г.

_____
(подпись)

ВрИО начальника отдела НД и ПР
по г.Петропавловску-Камчатскому
капитан внутренней службы Шендрик К.Л._____