Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Тигильском и Олюторском районах»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР»

688000 Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана
ул. имени 50-летия Камчатского комсомола,19
☎ т/ факс 31-109; т.31-213
ОКПО: 22909685 ОГРН: 1054100008038
ИНН/КПП 4101100055/820243001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
RA.RU.21ВЧ05 от 14.04.2017 г.
действителен до: бессрочен

Протокол № 2
Измерений метеорологических факторов
от 4 декабря 2017 года

ВНЕБЮДЖЕТ

Метеорологические факторы атмосферного воздуха: температура -6 С° ;
относительная влажность 74%;
атмосферное давление воздуха 96 кПа;

Дата и время измерений: 04.12.2017 год. 09.30 час.
Юридическое лицо, адрес Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 102.
Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», Камчатский край, Тигильский район, пгт Палана, ул. Чубарова, 6.
Цель измерения: на соответствие гигиеническим требованиям.
Дополнительные сведения: выполнение договора № 25/2017 от 01.11.2017г. (производственный контроль).
Измерения проводились в присутствии представителя объекта: заведующей филиалом Ульяновой Е.В.
Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерения	номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ модель 43	43517	№ 320014	16.08.2017 г.	15.08.2018 г.
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК	45	№ 1346/16	06.12.2016 г.	05.12.2017 г.

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Неопределенность измерения: температура воздуха (±0,5°С), относительная влажность воздуха (±5,0%).
Источники климатических воздействий и их характеристики: централизованная система отопления, окна, дверные проемы.
Описание точек измерения: В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5м, и в центре помещения на высоте 0.1; 0.6; 1.7м от поверхности пола при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении. На высоте 0.1; 1.1; 1.7м от поверхности пола, где люди преимущественно стоят или ходят.

Схема расположения точек измерения



● **точки измерения**

Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Оборотная сторона протокола остается незаполненной.

Результаты измерения:

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от уровня пола, м	Измеряемый параметр								
			Температура воздуха, С°	Средняя t° с учетом неопределенности	Допустимая t°	Относительная влажность воздуха, %	Среднее значение с учетом неопределенности	Допустимая влажность	Скорость движения воздуха, м/с	Среднее значение с учетом неопределенности	Допустимая скорость
Кабинет № 1											
1.	Точка 1	0.1	20,0	20,0± 0,10	19-21	39	39±1,95	30-45	Не измерялась	X	0,2
		0.6	20,0			39			Не измерялась		
		1.7	20,0			39			Не измерялась		
	Точка 2	0.1	20,0			39			Не измерялась		
		0.6	20,1			39			Не измерялась		
		1.7	20,1			39			Не измерялась		
Кабинет № 3											
2.	Точка 1	0.1	19,8	19,8± 0,09	19-21	39	39±1,95	30-45	Не измерялась	X	0,2
		0.6	19,8			39			Не измерялась		
		1.7	19,9			39			Не измерялась		
	Точка 2	0.1	19,7			39			Не измерялась		
		0.6	19,7			39			Не измерялась		
		1.7	19,8			39			Не измерялась		
Кабинет № 4											
3.	Точка 1	0.1	19,8	19,8± 0,09	19-21	37	37±1,85	30-45	Не измерялась	X	0,2
		0.6	19,8			37			Не измерялась		
		1.7	19,8			37			Не измерялась		
	Точка 2	0.1	19,8			37			Не измерялась		
		0.6	19,8			37			Не измерялась		
		1.7	19,8			37			Не измерялась		

Руководитель ИЛЦ А.В. Палун

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ХАКАСИИ И ТУВИНСКОМ И ОЮТОРСКОМ РАЙОНАХ» № 1

Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Оборотная сторона протокола остается незаполненной.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Тигильском и Олюторском районах»

Оценка протокола № 2 от 04 декабря 2017г
измерений метеорологических факторов.

Заявитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 102.

на объекте: филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»;

по адресу: Камчатский край, пгт. Палана, ул. Чубарова, 6;

Состав экспертных материалов: протокол измерений освещенности № 2 от 04.12.2017г. аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Тигильском и Олюторском районах» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21ВЧ05 от 14.04.2017 г. действителен бессрочно).

Заключение:

Показатели метеорологических факторов (температура и относительная влажность воздуха) в помещениях филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» по адресу: Камчатский край, пгт. Палана, ул. Чубарова, 6, а именно в учебных кабинетах № 1, № 2, № 4, соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Главный врач Палун А.В.